



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

HEADSHIP OF TSE TEST AND CALIBRATION CENTER

Yapı Malzemeleri ve Kimya Lab. Grup Başkanlığı İnşaat Laboratuvarı Müdürlüğü

Building Materials Laboratory Directorate

BELGE NO: 16.20.07/88983

Certificate No.

ONAYLANMIŞ KURULUŞ : 1783

NOTIFIED BODY : 1783

TS EN 12004:2009 (EN 12004:2007)

KARO YAPIŞTIRICILARI BAŞLANGIÇ TİP DENEY BELGESİ

TYPE TEST CERTIFICATE FOR ADHESIVES FOR TILES IN ACCORDANCE WITH

TS EN 12004:2009 (EN 12004:2007)

Talep Eden : FİXA YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Applicant

Markası/Modeli : "FİXA" / "Ekstra Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı"
Trade mark/Model

Ürün Tanımı : C1TE, Kayma özelliği azaltılmış, Uzatılmış açık bekletme süresili,
Product description : C1TE, Normal setting cementitious adhesive with extended open time and reduced slip
Normal Sertleşen Çimentolu Yapıştırıcı

Ürün Özellikleri / Product Specifications

Başlangıç çekme yapışma kuvveti :1.0 N/mm²
Initial tensile adhesion strength

Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma kuvveti :1.1 N/mm²
Tensile adhesion strength after water immersion

Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma kuvveti :0.9 N/mm²
Tensile adhesion strength after heat ageing

Donma-çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma kuvveti .. :1.2 N/mm²
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles

Belge Hazırlama Tarihi : 13.05.2013

Date of Issue

Rapor Tarihi/Numarası : 04.03.2013/177102

Report Date/No.

Belge Geçerlilik süresi : 04.03.2018

Period of Validity



Onaylayan
Approved

Musa ÇAKIR
İnşaat Laboratuvarı Müdürü

Bu rapor 2 sayfadır ve kısmen çoğaltılamaz. This report is composed of 2 pages and cannot be copied partially.

Adres(Adress): Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA Tel: +90 312 416 65 28 Faks: +90 312 416 66 18 e-posta: mcakir@tse.org.trweb: www.tse.org.tr