



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
HEADSHIP OF TSE TEST AND CALIBRATION CENTER

Yapı Malzemeleri ve Kimya Lab. Grup Başkanlığı
İnşaat Laboratuvarı Müdürlüğü

Building Materials Laboratory Directorate

BELGE NO:16.20.07/87143
Certificate No.

ONAYLANMIŞ KURULUŞ : 1783
NOTIFIED BODY : 1783

TS EN 12004:2009 (EN 12004:2007)
KARO YAPIŞTIRICILARI BAŞLANGIÇ TİP DENEY BELGESİ
TYPE TEST CERTIFICATE ADHESIVES FOR TILES IN ACCORDANCE WITH
TS EN 12004:2009 (EN 12004:2007)

Talep Eden : FİXA YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Applicant

Markası/Modeli : "FİXA" / "Granit Seramik Yapıştırma Harcı"
Trade mark/Model

Ürün Tanımı : C2T, Kayma özelliği azaltılmış, geliştirilmiş çimentolu yapıştırıcı
Product description : C2T, Improved cementitious adhesive with reduced slip

Ürün Özellikleri / Product Specifications

Yüksek Başlangıç çekme yapışma kuvveti :1.2 N/mm²
Initial tensile adhesion strength

Suya daldırıldıktan sonra yüksek çekme yapışma kuvveti :1.2 N/mm²
Tensile adhesion strength after water immersion

Isıyla yaşlandırıldıktan sonra yüksek çekme yapışma kuvveti :1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after heat ageing

Donma-çözünme çevrimlerinden sonra yüksek çekme yapışma kuvveti .. :1.2 N/mm²
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles

Belge Hazırlama Tarihi : 15.04.2013

Date of Issue

Rapor Tarihi/Numarası : 04.03.2013/177100

Report Date/No.

Belge Geçerlilik süresi : 15.04.2018

Period of Validity

Hazırlayan

Signed

Musa ÇAKIR

İnşaat Laboratuvarı Müdürü

Bu rapor 1 sayfadır ve kısmen çoğaltılamaz.

This report is composed of 1 pages and cannot be copied partially.

Onaylayan

Approved

Mehmet HÜSREY

Deney Laboratuvarları Merkez Bşk.

Adres(Address): Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA Tel: +90 312 416 65 28 Faks: +90 312 416 66 18 e-posta: mcakir@tse.org.trweb: www.tse.org.tr