



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

HEADSHIP OF TSE TEST AND CALIBRATION CENTER

Yapı Malzemeleri ve Kimya Lab. Grup Başkanlığı

İnşaat Laboratuvarı Müdürlüğü

Building Materials Laboratory Directorate

BELGE NO:16.20.07/87144
Certificate No.

ONAYLANMIŞ KURULUŞ : 1783

NOTIFIED BODY : 1783

TS EN 12004:2009 (EN 12004:2007)

KARO YAPIŞTIRICILARI BAŞLANGIÇ TİP DENEY BELGESİ

TYPE TEST CERTIFICATE ADHESIVES FOR TILES IN ACCORDANCE WITH

TS EN 12004:2009 (EN 12004:2007)

Talep Eden : FİXA YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Applicant

Markası/Modeli : “FİXA” / “Flex Granit Seramik Yapıştırma Harcı”
Trade mark/Model

Ürün Tanımı : C2TE, Kayma özelliği azaltılmış, uzatılmış açık bekletme süresili, geliştirilmiş çimentolu yapıştırıcı
Product description : C2TE, Improved cementitious adhesive with reduced slip and extended open time

Ürün Özellikleri / Product Specifications

Yüksek Başlangıç çekme yapışma kuvveti	:1.1 N/mm²
<i>Initial tensile adhesion strength</i>	
Suya daldırıldıktan sonra yüksek çekme yapışma kuvveti	:1.2 N/mm²
<i>Tensile adhesion strength after water immersion</i>	
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra yüksek çekme yapışma kuvveti	:1.1 N/mm²
<i>Tensile adhesion strength after heat ageing</i>	
Donma-çözünme çevrimlerinden sonra yüksek çekme yapışma kuvveti ..	:1.1 N/mm²
<i>Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles</i>	

Belge Hazırlama Tarihi : 15.04.2013
Date of Issue

Rapor Tarihi/Numarası : 04.03.2013/177099
Report Date/No.

Belge Geçerlilik süresi : 15.04.2018
Period of Validity

Hazırlayan
Signed

Musa ÇAKIR

İnşaat Laboratuvarı Müdürü

Onaylayan
Approved

Mehmet HÜSREV

Deney Laboratuvarları Merkez Bşk.

Bu rapor 1 sayfadır ve kısmen çoğaltılamaz.

This report is composed of 1 pages and cannot be copied partially.

Adres(Address): Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA Tel: +90 312 416 65 28 Faks: +90 312 416 66 18 e-posta: mcakir @tse.org.tr web: www.tse.org.tr

16.00.00.F.055./30.11.2011-2

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
This certificate cannot be altered, partially duplicated or erased for misunderstanding.